

# OPERACIONES DE PINTURA A PISTOLA

<b>PELIGRO</b>	<b>Satisfactorio</b>	<b>Requiere Trabajo</b>	<b>Fecha Meta de Terminación</b>	<b>Fecha de Terminación</b>
¿Se asegura tener una ventilación adecuada antes de comenzar las operaciones de pintado a pistola?				
¿Se cuenta con ventilación mecánica cuando la operación de pintado a pistola se lleva a cabo en áreas cerradas?				
Cuando se tiene ventilación mecánica durante las operaciones de pintado a pistola, ¿está dispuesta de manera que no se recircule el aire contaminado?				
¿El área de pintado a pistola está libre de superficies calientes?				
¿El área de pintado a pistola está por lo menos a 20 pies de llamas, chispas, motores eléctricos en funcionamiento y otras fuentes de ignición?				
¿Las lámparas portátiles utilizadas para iluminación de las áreas de pintado a pistola son aptas para uso en localidades peligrosas?				
¿Se proporcionan equipos de respiración apropiados, y se usan durante las operaciones de pintado a pistola?				
¿Los disolventes utilizados para la limpieza tienen un punto de inflamación de 100°F ó más?				
¿Las cabezas del sistema contra incendios por aspersión se mantienen limpias?				
¿Se cuenta con letreros de <b>“NO FUMAR/NO SMOKING”</b> en áreas de pintado a pistola, salas de pintura, cabinas de pintura y áreas de almacenaje de pinturas?				
¿El área de pintado a pistola se mantiene libre de residuos combustibles?				
¿Las cabinas de pintado a pistola están construidas de metal, mampostería u otros materiales fuertes e incombustibles?				

_____ Nombre	_____ Fecha
-----------------	----------------

-ver al dorso-

# OPERACIONES DE PINTURA A PISTOLA

<b>PELIGRO</b>	<b>Satisfactorio</b>	<b>Requiere Trabajo</b>	<b>Fecha Meta de Terminación</b>	<b>Fecha de Terminación</b>
¿Los pisos de las cabinas de pintado a pistola y sus deflectores son incombustible y fáciles de limpiar?				
¿Los aparatos de secado por rayos infrarrojos se tienen fuera del área de durante las operaciones de pintado a pistola?				
¿La cabina de pintado a pistola se ventila por completo antes de usar los aparatos de secado?				
¿Los aparatos eléctricos de secado tienen una conexión a tierra apropiada?				
¿Las lámparas para iluminación de las cabinas de pintado a pistola están ubicadas fuera de las cabinas e iluminan el interior a través de paneles transparentes sellados?				
¿Los motores eléctricos para los ventiladores de extracción están montados fuera de las cabinas de pintura y de sus ductos?				
¿Las correas y poleas ubicadas dentro de las cabinas están completamente resguardadas?				
¿Los ductos tiene puertas de acceso para facilitar su limpieza?				
¿Todos los espacios de secado cuentan con una ventilación adecuada?				

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Nombre	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Fecha
--	---